



ו' ניסן תש"פ
31/03/2020
סימוכין: 522020

לכבוד
ארנון חיים
מנהל מפעל
א.א.ח. פלסט בע"מ

הנדון: אישור מוצר להתאמה למי שתייה
בהסתמך על תעודת בדיקה מס' 9932214280 של מכון התקנים הישראלי
להתאמה לדרישות ת"י 5452 (2016)

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולאחר בדיקת דוגמאות מייצגות של המוצר וקבלת המידע המתאימה אליו, אין לנו התנגדות לשימוש בצנרת ומכלים עשויים פוליאתילן מסוג HDPE תוצרת "א.א.ח. פלסט בע"מ", ישראל, במערכות מי שתייה בטמפרטורה של עד 40°C.

כל שינוי במוצר או בהרכבו מחייב בחינה נוספת ואישור מחדש.

מכתב זה אינו מהווה המלצה לשימוש במוצר הנ"ל, ואין להשתמש בו לפרסום באמצעי התקשורת ההמוניים.

אישור זה בתוקף עד לתאריך 25/03/2025.

בברכה,
נאור כהן

מ"מ ראש ענף כימיה, מזון ומים
המעבדה לכימיה, בריאות וסביבה

אישור זה יפורסם בבנק המוצרים המאושרים למי שתיה אשר מתעדכן אחד לרבעון

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו-תקן